



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658087, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т. (38532)46-109, E-mail: 8tond@22.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 354/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоозёр-
ская средняя общеобразовательная школа" Тальменского района Алтайского края.

ИНН 2277007088

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Курбатова Анатолия Александровича №354 от «21» октября 2021 г. в период с 10 час. 00 мин. «28» октября 2021 года, по 11 час. 00 мин. «28» октября 2021 года.

Грукач Андрей Александрович – Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоозёрская средняя общеобразовательная школа" Тальменского района Алтайского края Фогель Наталья Геннадьевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наиме- нование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) на- рушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отмет- ка о выпол- нении
1.	Огнетушители следует распола- гать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высо- те не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из не- горючих материалов, исклю- чающих падение или опрокиды- вание (Новоозёрская СОШ, Восточная НОШ)	п.409 Правил противопо- жарного режима в РФ	03.10.2022	
2.	Не соблюдено требование о ра- боте эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего осве- щения (Новоозёрская СОШ, Восточная НОШ)	п. 37 Правил противопо- жарного режима в РФ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 8.2.5, п. 9.3.2, п. 9.3.6 СП 252.1325800.2016	03.10.2022	
3.	На фасаде здания школы не обозначено направление движе- ния к источникам противопо- жарного водоснабжения (Ново- озёрская СОШ, Восточная НОШ)	п.48 Правил противопо- жарного режима в РФ	03.10.2022	
4.	Для защиты помещения актово- го зала в здании школы не при- менены точечные дымовые из- вещатели (фактически в поме- щении смонтированы тепловые извещатели) (Новоозёрская СОШ)	п.13.1.10, прил.М СП 5.13130.2009	03.10.2022	

5.	Не смонтирован ручной пожарный извещатель у эвакуационного выхода (Выход из помещения актового зала) (Новоозёрская СОШ)	п.13.13.2; прил. Н СП 5.13130.2009	03.10.2022	
6.	На объекте защиты расстояние от потолка до звукового (речевого) оповещателя менее 150 мм (Новоозёрская СОШ)	п. 4.4 СП 3.13130.2009	03.10.2022	
7.	Не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией (помещение спортзала, раздевалки спортзала, коридоры перед спортивным залом) (Новоозёрская СОШ)	п.А.4 СП 5.13130.2009	03.10.2022	
8	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов (1 этаж Новоозёрская СОШ)	п.24 Правил противопожарного режима в РФ	03.10.2022	
9.	Для покрытия в общем коридоре 2 и 3 этажей применены материалы с классом пожарной безопасности более чем КМ1 (Новоозёрская СОШ)	таб. 3, таб.28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ от 22.07.2008 г.	03.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

«28» октября 2021 г.

директор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоозёрская средняя общеобразовательная школа" Тальменского района Алтайского края

Григорьев

Фогель Наталья Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Грукач Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

«28» октября 2021 г.

